

NR BUDYNKU	ILOŚĆ I MOC MODUŁÓW	ILOŚĆ I MOC FAŁOWNIKÓW
A	22 szt. modułów Trina Solar TSM-DE17M(II) - 455Wp P=10,01 kWp	1 szt. falownik F1 SolarEdge SE16K P=9 kW

LEGENDA

- Proj. moduły PV na konstrukcji wsporczej
- Proj. falownik fotowoltaiczny
- Proj. rozdzielnica DC z zabezpieczeniami
- Proj. rozdzielnica RPV z zabezpieczeniami
- Rozdzielnica "RG winda 1" z zabezpieczeniami
- Proj. linia kablowa AC YKYżo
- Proj. linia kablowa DC rurze PCV UV
- Proj. linia trasa kablowa w korycie kablowym
- Istn. koryta kablowe anten sieci komórkowej
- Istn. instalacja odgromowa


RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr inż. poż. Karol Gościński Nr upr. 661/2017
Ostów 29.04.2023r.
(miejscowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam
bez uwag z uwagami



40-008 Katowice, ul. Warszawska 40/2A
tel. 601 890 803. mail: biuro@biotechprojekt.pl

INWESTOR	SM PADEREWSKIEGO w Katowicach ul. Paderewskiego 65, 40-282 Katowice		
TEMAT	Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10,01 kWp na dachu budynku		
ADRES	ul. Sikorskiego 40, 40-272 Katowice, ID:246901_1.0002.AR_62.10/17		
NAZWA RYS.	R2 - Rzut dachu budynku z modułami PV	DATA	05.04.2023
OPRACOWAŁ	mgr inż. Sebastian Majerski	SKALA	1:140
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Sebastian Majerski	NR RYS.	002



RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWOPOŻAROWYCH

mgr inż. poż. Karol Gościński Nr upr. 661/2017

Os. Włp. 29.04.2023r.

(miejscowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam

bez uwag z uwagami:

NR BUDYNKU	ILOŚĆ I MOC MODUŁÓW	ILOŚĆ I MOC FALOWNIKÓW
A	22 szt. modułów Trina Solar TSM-DE17M(II) - 455Wp P=10.01 kWp	1 szt. falownik F1 SolarEdge SE9K P=9 kW

LEGENDA

- Proj. moduły PV na konstrukcji wsporczej z optymalizatorami S500
- Proj. falownik fotowoltaiczny
- Proj. rozdzielnica DC z zabezpieczeniami
- Proj. rozdzielnica RPV z zabezpieczeniami
- Rozdzielnica "RG winda" z zabezpieczeniami
- Proj. linia kablowa AC YKYżo
- Proj. linia trasa kablowa w korycie kablowym



40-008 Katowice, ul. Warszawska 40/2A
tel. 601 890 803. mail: biuro@biotechprojekt.pl

INWESTOR	SM PADEREWSKIEGO w Katowicach ul. Paderewskiego 65, 40-282 Katowice		
TEMAT	Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10,01 kWp na dachu budynku		
ADRES	ul. Sikorskiego 40, 40-272 Katowice, ID:246901_1.0002.AR_62.10/17		
NAZWA RYS.	R1 - Plan sytuacyjny instalacji PV	DATA	05.04.2023
OPRACOWAŁ	mgr inż. Sebastian Majerski	SKALA	1:330
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Sebastian Majerski	NR RYS.	001